

Сокращения в паспорте:

Формы инвалидности

- Г Инвалиды с нарушениями слуха
- К Инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках
- О Инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата (ОДА)
- С Инвалиды с нарушениями зрения
- У Инвалиды с нарушениями умственного развития

Состояние доступности объекта (зоны)

- ДП Доступно полностью
- ДЧ Доступно частично
- ДУ Доступно условно
- «ВНД» Временно недоступно

Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)

- «А» Доступность всех зон и помещений - универсальная
- «Б» Доступны специально выделенные участки и помещения
- «ДУ» Доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно
- «ВНД» Не организована доступность

ИПР Индивидуальная программа реабилитации инвалида (ребенка-инвалида)

УТВЕРЖДАЮ  
Директор МБОУ «Сагарчинская  
СОШ»  
А.А. Жусупова  
« 03 » 06 2021 г.



## АНКЕТА объекта социальной инфраструктуры

### 1. Общие сведения об объекте

1.1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сагарчинская средняя общеобразовательная школа Акбулакского района Оренбургской области»

1.2. Адрес объекта 461570, Оренбургская область, Акбулакский район, с. Сагарчин, ул. Советская, д.1

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 1 корпус в 3 этажа (3439,7 м<sup>2</sup>),

1.4. Год постройки здания 01.09.1984 г., последнего капитального ремонта – 01.09.2017г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего июля-август 2021г., капитального июля-август 2033г.

### сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сагарчинская средняя общеобразовательная школа» Акбулакского района Оренбургской области»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 461570, Оренбургская область, Акбулакский район, с. Сагарчин, ул. Советская, д.1

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Районный отдел образования администрации муниципального образования Акбулакский район

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 461550, Оренбургская область, Акбулакский район, п.Акбулак, ул.Кирова,38

### 2. Характеристика деятельности организации, расположенной на объекте

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): образовательная деятельность.

2.2. Виды оказываемых услуг: реализация основных образовательных программ, реализация дополнительных образовательных программ.

2.3. Форма оказания услуг: на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. с проживанием, на дому, дистанционно: на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. с проживанием.

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети, лица трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории: дети.

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: все категории **нет**, инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках **нет**, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата **нет**, нарушениями слуха **нет**, нарушениями зрения **нет**, нарушениями умственного развития **да**.

2.6. Плановая мощность - посещаемость (количество обслуживаемых в день): **480**, вместимость: **480**, пропускная способность: **480**.

2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации или реабилитации инвалида, ребенка-инвалида (далее - ИПРА): **да**.

### 3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (далее - МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): **нет**, наличие адаптированного пассажирского транспорта, следующего к объекту: **нет**.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта - **0** м.

3.2.2. Время движения (пешком) - **0** мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: **нет**.

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером: **нерегулируемый**.

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: **нет**.

3.2.6. Перепады высоты на пути: **нет**.

Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**.

3.3. Организация доступности ОСИ (формы обслуживания) с учетом [СНиП 35-01-2001](#) "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения" (СП 59.13330.2012), утвержденных [приказом](#) Минрегиона России от 27.12.2011 N 605:

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта <a href="#">&lt;*&gt;</a>
1.	Все категории инвалидов и МГН, в том числе инвалиды:	ДУ
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	ДУ
6.	с нарушениями умственного развития	ДУ

-----  
<\*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

- "А" - доступность всех зон и помещений (универсальная);
- "Б" - доступны специально выделенные участки и помещения;
- "ДУ" - доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно;
- "ВНД" - не организована доступность.

4. Управленческое решение  
(предложения по адаптации основных структурных  
элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<b>текущий ремонт</b>
2.	Вход (входы) в здание	<b>не нуждается</b>
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<b>не нуждается</b>
4.	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	<b>текущий ремонт</b>
5.	Санитарно-гигиенические помещения	<b>не нуждается</b>
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	<b>не нуждается</b>
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<b>не нуждается</b>

-----  
<\*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации (далее - ТСР); технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Размещение информации на Карте доступности  
Оренбургской области согласовано

---

(подпись) (наименование должности) (инициалы, фамилия, номер телефона)



УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ «Сагарчинская  
СОШ»

А. А. Жусупова

« 03 » 06 2021г.

## ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№ \_\_\_\_\_

### 1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта **Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сагарчинская средняя общеобразовательная школа Акбулакского района Оренбургской области»**

1.2. Адрес объекта **461570, Оренбургская область, Акбулакский район, с. Сагарчин, ул. Советская, д.1**

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание **1 корпус в 3 этажа ( 3439,7 м<sup>2</sup>),**

1.4. Год постройки здания 01.09.1984 г, последнего капитального ремонта – **01.09.2017г.**

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего* июль-август 2021г., *капитального* июль-август 2033г.

### сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) **Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сагарчинская средняя общеобразовательная школа» Акбулакского района Оренбургской области**

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **461570, Оренбургская область, Акбулакский район, с. Сагарчин, ул. Советская, д.1**

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)

1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*)

1.11. Вышестоящая организация (*наименование*) **Районный отдел образования администрации муниципального образования Акбулакский район**

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты **461550, Оренбургская область, Акбулакский район, п.Акбулак, ул.Кирова,38**

### 2. Характеристика деятельности организации на объекте (*по обслуживанию населения*)

2.1 Сфера деятельности (*здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое*): **образование**

2.2 Виды оказываемых услуг : **образовательная деятельность**

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития* все категории

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 480 человек

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да

### 3. Состояние доступности объекта

#### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

#### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта \_ м

3.2.2 время движения (пешком) \_ мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*), да

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нерегулируемый*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; визуальная*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет* (описать) нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет; нет*

#### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ
2	Вход (входы) в здание	ДУ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ
		ДУ

\*\* Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – временно недоступно

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: доступно условно

## 4. Управленческое решение

### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	не нуждается
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	текущий ремонт



5	Санитарно-гигиенические помещения	не нуждается
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	не нуждается
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	не нуждается
8	<b>Все зоны и участки</b>	не нуждается

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР (техническое средство реабилитации); технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2021-2030 гг.

в рамках исполнения программы дорожной карты  
(указывается наименование документа - госпрограммы)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступность объекта маломобильным группам населения.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) удовлетворительно

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование на комиссии: Комиссия по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается не имеется

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата 2021  
akbulak-roo.ru  
(наименование сайта, портала)

## 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «01» июня 2021 г.,

2. Акта обследования объекта: № акта 1 от «03» июня 2021г.

3. Решения Комиссии \_\_\_\_\_ от «07» июня 2021г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
объекта социальной инфраструктуры  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

№ 1

МО "Акбулакский район"

« 03 » июня 2021г.

Наименование территориального  
образования субъекта РФ

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: общеобразовательная школа  
1.2. Адрес объекта: 461570, Оренбургская область, Акбулакский район, с. Сагарчин, ул. Советская, д.1  
1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание: 1 корпус в 3 этажа ( 3439,7 м<sup>2</sup>),  
1.4. Год постройки здания 1984год, последнего капитального ремонта 2017  
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - июль-август 2021, капитального июль-август 2033г.  
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сагарчинская средняя общеобразовательная школа» Акбулакского района Оренбургской области»  
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 461570, Оренбургская область, Акбулакский район, с. Сагарчин, ул. Советская, д.1

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

Дополнительная информация: получение начального, основного, среднего общего и дополнительного образования

**3. Состояние доступности объекта**

**3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

маршрутное движение общественного транспорта нет,  
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

**3. Состояние доступности объекта**

**3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

нет,  
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

**3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ м

3.2.2 время движения (пешком) \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), нет

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ		
2	Вход (входы) в здание	ДУ		1
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ		2
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ		3
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ		4
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ		

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: доступно условно

#### 4. Управленческое решение (проект)

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	не нуждается
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	не нуждается
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	не нуждается
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	не нуждается
8	<b>Все зоны и участки</b>	не нуждается

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР (техническое средство реабилитации); технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

##### 4.2. Период проведения работ 2021-2030 гг.

в рамках исполнения программы дорожной карты  
(указывается наименование документа - госпрограммы)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступность объекта маломобильным группам населения.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) удовлетворительная

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии Комиссия по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН  
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)  
не имеется

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; не имеется

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта); имеется

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов имеется \_\_\_\_\_;

4.4.6. другое отсутствует

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), не  
имеется

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ  
2022 akbulak-roo.ru  
(наименование сайта)

## 5. Особые отметки

### ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту	на <u>2</u> л.
2. Входа (входов) в здание	на <u>2</u> л.
3. Путей движения в здании	на <u>2</u> л.
4. Зоны целевого назначения объекта	на <u>4</u> л.
5. Санитарно-гигиенических помещений	на <u>1</u> л.
6. Системы информации (и связи) на объекте	на <u>2</u> л.


Результаты фотофиксации на объекте - на - л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ - на - л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) -

Руководитель рабочей группы:

Председатель комиссии, заместитель главы администрации по социальным вопросам


 Юрченко А.Н.

Секретарь комиссии, главный специалист по ведению списка детей-сирот, подлежащих обеспечению жилых помещений

 Ильясова Т.А.

Члены рабочей группы:

Ведущий специалист по градостроительной деятельности и благоустройству

 Сидоркина И.П.

Начальник отдела по социальной политике администрации МО Акбулакский район

 Кофанова Л. В.

Начальник районного отдела образования администрации муниципального образования Акбулакский район

 Пташкина М. В.

Начальник районного отдела культуры администрации муниципального образования Акбулакский район

 Rogoznaya Н. А.

Заведующий комплексным отделением социального обслуживания населения №2

 Семенчук А. А.


Главный специалист по физической культуре, спорту и туризму администрации

муниципального образования  
Акбулакский район

Главный специалист по торговле, защите  
прав потребителей и малому предпринимательству  
администрации муниципального образования  
Акбулакский район

И. о. председателя Акбулакской местной организации  
Оренбургской областной организации  
Общероссийской общественной организации  
Всероссийского общества инвалидов

 Черёмухина Ю. А.

 Трошина О. Д.

 Ясинская А. Н.

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от « 03 » июня 2021 г.**I Результаты обследования:****1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сагарчинская средняя общеобразовательная школа» Акбулакского района Оренбургской области»  
461570, Оренбургская область, Акбулакский район, с. Сагарчин, ул. Советская, д.1

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	1	1	нет	К, О, С, Г, У	-	Не нуждается
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	-	Отсутствуют ограничительные линии, тактильные средства	С	Нанести цветные предупреждающие полосы; - тактильные средства	Индивидуальное решение с ТСР
1.3	Лестница (наружная)	есть	-	-	нет	-	-	Не нуждается -
1.4	Пандус (наружный)	есть	-	-	нет	-	-	Не нуждается -
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	-	Отсутствие необходимых информационных систем	К, О, С, Г, У	Установка необходимых информационных систем	Индивидуальное решение с ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне	нет			-беспрепятственное и удобное передвижение МГН по участку к зданию;  - наличие гигиенических сертификатов на материалы (оснащение, оборудование, изделия, приборы) используемые инвалидами.  -организация мест отдыха на участке.			

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<b>Территории, прилегающей к зданию (участка)</b>	ДУ	1-1.2	1-1.2	Индивидуальное решение с ТСП

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению **Территории, прилегающей к зданию доступно условно**



к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от « 03 » июня 2021 г.

**I Результаты обследования:****2. Входа (входов) в здание****1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сагарчинская средняя общеобразовательная школа» Акбулакского района Оренбургской области»  
461570, Оренбургская область, Акбулакский район, с. Сагарчин, ул. Советская, д.1

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть			Нарушений не выявлено	К, О, С, Г, У	-	Не нуждается
2.2	Пандус (наружный)	есть		-	Нарушений не выявлено	К, О, С, Г, У	-	Не нуждается
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		1	Нарушений не выявлено	К, О, С, Г, У	-	Не нуждается
2.4	Дверь (входная)	есть		2	Нарушений не выявлено	К, О, С, Г, У	-	Не нуждается
2.5	Тамбур	есть		3.	Нарушений не выявлено	К, О, С, Г, У	-	Не нуждается
	<b>ОБЩИЕ требования к зоне</b>				Как минимум один вход, приспособленный для МГН с поверхности земли, наличие гигиенических сертификатов на материалы (оснащение, оборудование, изделия, приборы) используемые инвалидами.			

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<b>Входа (входов) в здание</b>	ДУ	-	4	не нуждается -

--	--	--	--	--

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **\_ вход в здание доступен условно**

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от « 03 » июня 2021 г.**I Результаты обследования:****3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)****2. Входа (входов) в здание****1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сагарчинская средняя общеобразовательная школа» Акбулакского района Оренбургской области»  
461570, Оренбургская область, Акбулакский район, с. Сагарчин, ул. Советская, д.1

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть			Нарушений не выявлено	К, О, С, Г, У	-	Не нуждается
3.2	Лестница (внутри здания)	есть			Нарушений не выявлено	К, О, С, Г, У	-	Не нуждается
3.3	Пандус (внутри здания)	есть			Нарушений не выявлено	К, О, С, Г, У	-	Не нуждается
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет			-	-	-	-
3.5	Дверь	есть			Нарушений не выявлено	К, О, С, Г, У	-	Не нуждается
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			Нарушений не выявлено	К, О, С, Г, У	-	Не нуждается
	ОБЩИЕ требования к зоне				Наиболее удобный и короткий путь к зоне целевого назначения, наличие гигиенических сертификатов на материалы (оснащение, оборудование, изделия, приборы) используемые инвалидами, выключатели и розетки – на высоте 0,8 м от уровня пола. Зона отдыха на каждом доступном МГН этаже на 2-3 места.			

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности*  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации  (вид работы)**  к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<b>Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)</b>	ДУ	-	3	не нуждается

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению **пути движения внутри здания доступны условно**

**I Результаты обследования:****4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)****Вариант I – зона обслуживания инвалидов****1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сагарчинская средняя общеобразовательная школа» Акбулакского района Оренбургской области»  
461570, Оренбургская область, Акбулакский район, с. Сагарчин, ул. Советская, д.1

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	да	4	4	Отсутствие необходимых информационных систем	П-В	Установка необходимых информационных систем	Индивидуальное решение с ТСР
4.2	Зальная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				Места целевого назначения могут быть универсальными, либо специально выделенными для инвалидов и других МГН ( в том числе вблизи входов), наличие информирующих обозначений помещений- рядом с дверью, со стороны дверной ручки, на высоте от 1,4 м до 1,75м, дублирование рельефными знаками			

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности*  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации  (вид работы)**  к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<b>Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)</b>  <b>Вариант I – зона обслуживания инвалидов</b>	ДУ	-	-	Индивидуальное решение с ТСР

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно условно

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от « 03 » июня 2021 г.**I Результаты обследования:****4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)****Вариант II – места приложения труда****1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сагарчинская средняя общеобразовательная школа» Акбулакского района Оренбургской области»  
461570, Оренбургская область, Акбулакский район, с. Сагарчин, ул. Советская, д.1

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет	-	-	-	-	-	-

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант II – места приложения труда	есть	-	-	-

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: места приложения труда отсутствуют.

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от « 03 » июня 2021 г.**I Результаты обследования:****5. Санитарно-гигиенических помещений****1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сагарчинская средняя общеобразовательная школа» Акбулакского района Оренбургской области»  
461570, Оренбургская область, Акбулакский район, с. Сагарчин, ул. Советская, д.1

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	-	-	-	-К, О, С, Г, У	-	-
5.2	Душевая/ ванная комната	есть	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	-	-	-не менее одной универсальной кабины, доступной для всех категорий граждан в любых общественных зданиях; - установка поручней, штанг, поворотных или откидных сидений - выключатели и розетки- на высоте 0,8м от уровня пола - наличие гигиенических сертификатов на материалы (оснащение, оборудование ,изделия, приборы) используемые инвалидами-			

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ДУ	-	5	-

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно



\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_ **Состояние доступности объекта оценено доступно условно**

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от « 03 » июня 2021г.

**I Результаты обследования:****6. Системы информации на объекте****1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сагарчинская средняя общеобразовательная школа» Акбулакского района Оренбургской области»  
461570, Оренбургская область, Акбулакский район, с. Сагарчин, ул. Советская, д.1

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	-	-		К, О, С, Г, У	-	-
6.2	Акустические средства	нет	-	-	-	-	-	-
6.3	Тактильные средства	есть	-	4		К, О, С, Г, У	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	-	-	<p>-системы средств информации и сигнализации об опасности должны быть комплексными для всех категорий инвалидов и соответствовать ГОСТ;</p> <p>- знаки и символы должны быть идентичными в пределах здания, комплекса сооружений, в одном районе, соответствовать знакам в нормативных документах по стандартизации;</p> <p>-система оповещения о пожаре- световая, синхронно со звуковой сигнализацией.-</p>			

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на	ДУ		3	-

объекте				
---------	--	--	--	--


\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_ **Состояние доступности объекта оценено как условная доступно условно**

---

**Φοτο Νο1**



**Φοτο Νο2**



Фото №3




Фото №4



Фото №5











**Адресная программа (план) адаптации объектов социальной инфраструктуры  
и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МГН на 2021-2030 годы**

**на территории**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сагарчинская средняя общеобразовательная школа» Акбулакского района Оренбургской области»

461570, Оренбургская область, Акбулакский район, с. Сагарчин, ул. Советская, д.1

№№ п/п	Наименование объекта и название организации, расположенной на объекте	Адрес объекта	№ паспорта доступности объекта	Плановые работы		Ожидаемый результат (по состоянию доступности)  ***	Финансирование		Ответственный исполнитель, соисполнители	Дата текущего контроля
				Содержание работ*	Вид** работ		Объем, тыс.руб.	Источник		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	МБОУ «Сагарчинская СОШ »	с. Сагарчин, ул. Советская, д 1								
	Территория, прилегающая к зданию (участок)			- нанести цветовые предупреждающи е полосы (тактильные сре- дства)  -установка необходимых	ТР	ДУ	55 000	Област ной бюджет	Жусупова А.А.	2022г

				информационных систем						
	Вход (входы) в здание	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)			-установка необходимых информационных систем	ТР	ДУ	25 000	Областной бюджет	Жусупова А.А	2023г
	Санитарно-гигиенические помещения	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Система информации на объекте (на всех зонах)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**Примечание:** структура (разделы) адресной программы (плана) формируются аналогично структуре Реестра ОСИ

\* - указываются мероприятия в соответствии с управленческим решением – «Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта» Паспорта ОСИ

\*\* - указывается вид работы в соответствии с классификатором: **ТР** – текущий ремонт  
**ПСД** – подготовка проектно-сметной документации

**Стр** - строительство

**КР** – капитальный ремонт

**Рек** – реконструкция

**Орг** – организация альтернативной формы обслуживания и др. орг. мероприятия

\*\*\* - указывается: **ДП-В** - доступен полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); **ДЧ-В** - доступен частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно (ДУ-В или ДУ-И)



